

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ชื่อเครื่องเติมอากาศแบบฟองละเอียดพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง.....
.....
.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 540,000 / บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 19 มกราคม 2566
เป็นเงิน..... 539,922 /บาท ราคา / หน่วย (ถ้ามี) บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- 4.1.....บริษัท จริยวัตร จำกัด.....
4.1.....หอการค้าสีลารุ่งเรือง.....
4.1.....ร้านประจักษ์ไคนาโม.....
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- 5.1 ชื่อ.....นางปิยะนุช.....สกุล.....ปิ่นเพชร.....
ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล.....ประธานกรรมการ
- 5.2 ชื่อ.....นายชวลิต.....สกุล.....หงษ์ยนต์.....
ตำแหน่ง.....นักวิชาการสาขาบริหารงานวิชาการพิเศษ.....กรรมการ
- 5.3 ชื่อ.....นางสาวปิ่นฉัตร.....สกุล.....ศรีอัญญาพงศ์.....
ตำแหน่ง.....วิศวกรโยธาปฏิบัติกร.....กรรมการ/เลขานุการ

1.รายละเอียดแนบงานชื่อเครื่องเติมอากาศแบบฟองละเอียดพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
	ชื่อเครื่องเติมอากาศแบบฟองละเอียดพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง ตามรายละเอียดดังนี้	6 เครื่อง	89,987	539,922
	<ul style="list-style-type: none"> - มอเตอร์ขนาด 1.5 กิโลวัตต์/ 3 เฟส/50 เฮิร์ตซ์ - อัตราการใช้ออกซิเจนไม่น้อยกว่า 9 กิโลกรัม ออกซิเจน/ชั่วโมง - เพลททำจากแอสคนเลส - ใบพัดทำจากพลาสติกอย่างดี ติได้นำได้ฟองละเอียด - ท่อนทำจาก HDPE ผนังเบาสองชั้น มาตรฐานยุโรป EN13476-2 และ ISO 14001:2004 - ตู้ควบคุมไฟฟ้า แบบใช้ภายนอก สามารถตั้งเวลาในการทำงานได้ - ภายในตู้ประกอบด้วย เมนเบรกเกอร์ ขนาด 30 แอมป์ 3 Pole มาตรฐาน IEC 60947-2 และ EN 60947-2 Operating cycles ไม่น้อยกว่า 6,000 ครั้ง (AC415V) จำนวน 1 ชุด มีเครื่องตั้งเวลา (Timer) 24 ชั่วโมง ตั้งเวลาได้ 5(On/Off) หน้าจอ LED 7 Segment ขนาด 2 VA 100-265 VAC 50/60 Hz มีเบตเตอร์ แบคอัพขนาดไม่น้อยกว่า 3 VDC/CR 2032 คอนแทค ขนาด 10A ที่ 250 VAC ทำงานที่อุณหภูมิ -10 ถึง 55 องศาเซลเซียส มีเครื่องป้องกัน OVER/UNDER VOLTAGE ขนาด 190-260 VAC Delay Time 0.1-10sn.min Output contact 1C/O, 8A, 2000VA Set point hysteresis 3% IP 20 - ม้วนสายไฟฟ้า VCT 3x1.5 ตร.มม. ขาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร 			
	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว			
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)			539,922


- 2.ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดขึ้นราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายในกำหนดขึ้นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้
- 3.ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอชื่อ และประเทศผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้ครบถ้วน
- 4.กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 90 วัน/ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือใบสั่งซื้อ และขอรับฟังความคิดเห็น ร่างรายละเอียดพัสดุจากผู้ประกอบการ
- 5.สถานที่การส่งมอบ ส่วนช่างสาขาภิบาล สำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น


6.อัตราค่าปรับ ค่าปรับให้คิดในอัตรา 0.20 ต่อวัน ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

7.การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งความชำรุดบกพร่อง

8.เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ..........หัวหน้าฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล/ประธานกรรมการ
(นางปิยะนุช ปิยะพรกษ์)

ลงชื่อ..........นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ/กรรมการ
(นายชวลิต หงษ์ยนต์)

ลงชื่อ..........วิศวกร โยธาปฏิบัติการ/กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวปิ่นณภัทร์ ศรีอัญญาพงศ์)